



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 009901-TSE-01/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 20.10.2010
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 19.06.2022
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ İVEDİK ORG.SAN.BÖL. GÜLERYÜZ SAN. SİT. 1342.SOK. NO:68
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER YENİMAHALLE ANKARATÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ. VE SAN.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ İVEDİK ORG.SAN.BÖL. GÜLERYÜZ SAN. SİT. 1342.SOK. NO:68
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE YENİMAHALLE ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009901-TSE-01/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI "ob ortaklar bir elek.ürt.inş.paz.san. ve tic.ltd.şti.
REGISTERED TRADE MARK şekil"ibareli

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 62271-102 / 28.04.2009 -- TS EN 60282-1 / 21.02.2012
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SİGORTA TABANLI ALTERNATİF AKIM AYIRICILAR/ SİGORTA TABANLI ALTERNATİF AKIM TOPRAKLI AYIRICILAR
MODEL: HST630, HS630 , DST630, DS630
HST1250, HS1250 , DST1250, DS1250
TİP: BİNA İÇİ VE BİNA DIŞI
ANMA GERİLİMİ: 36 kV
ANMA FREKANSI: 50 Hz
ANMA AKIMI: 630 A, 1250 A
ANMA KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI: 16/40 kA (630A) 25/62.5 kA (1250A)
TOPRAKLAMA ANAHTARI KISA DEVRE DAYANMA AKIMI:16/40 kA (630A), 18/40 kA(1250A)
KISA DEVRE BEYAN SÜRESİ: 1sn

e-imzalı/e-signed

14.06.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

