



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (009901-TSE-01/03nolu belge devamı) : ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 62271-102 / 28.04.2009 -- TS EN 60282-1 / 21.02.2012

NOT: OPSİYONEL TİP TESTLERİNDEN MADDE 6.103 AĞIR BUZ ŞARTLARINDA ÇALIŞMA DENEYİ YAPILMIŞTIR.

OPSİYONEL TİP TESTLERİNDEN MADDE 6.101, 6.104, 6.105 VE EK A, 6.106 VE EK B, 6.107 VE EK C 6.108 VE EK F DENEYLERİ FİRMA İSTEĞİ ÜZERİNE UYGULANMAMIŞTIR

MODEL: HS-ALP-630, HS-ALS-630, HST-ALP-630, HST-ALS-630

TİP: BİNA DIŞI

ANMA GERİLİMİ: 36 kV

ANMA FREKANSI: 50 Hz

ANMA AKIMI: 630 A

ANMA KISA SÜRELİ DAYANIM AKIMI: 16/40 kA

TOPRAKLAMA ANAHTARI KISA DEVRE DAYANMA AKIMI:12/30 kA (HST-ALP-630), 16/40 kA (HST-ALS-630)

KISA DEVRE BEYAN SÜRESİ: 1sn

NOT: OPSİYONEL TİP TESTLERİNDEN MADDE 6.103 ,6.101, 6.104, 6.105 VE EK A, 6.106 VE EK B, 6.107 VE EK C 6.108 VE EK F DENEYLERİ FİRMA İSTEĞİ ÜZERİNE UYGULANMAMIŞTIR.

e-ımalı/e-signed

14.06.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

